

Znak sprawy: DZP.261.25.2020.JH

ODPOWIEDZI Nr 1 NA PYTANIA do TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warszawa, dnia 10.12.2020 r.

Nr referencyjny: ZP/16/ZO/2020

Procedura wewnętrzna C05/009A

Zamawiający:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

03-195 Warszawa

ul. Dorodna 16

Nr telefonu: (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat

Adres e-mail: sursek@ichtj.waw.pl

WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w dniu 10.12.2020 r. wpłynęło pytanie do postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przebudowy Rozdzielni Głównej (RG) prądu elektrycznego w budynku nr 16 przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie należącego do Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w części dotyczącej niskiego napięcia (nn 0,4 kV)”.

Zamawiający mając na uwadze oczekiwania Wykonawców udziela poniżej wyjaśnień na zadane pytanie.

A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1:

Dotyczy Zapytania ofertowego pkt. III ppkt. 5 (*OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*), Załącznika Nr 5 do Zapytania ofertowego „Formularz ofertowy” pkt. 6 i Załącznika Nr 7 do Zapytania ofertowego „Wzór umowy” § 2. PRZEDMIOT UMOWY pkt. 3:

Nawiązując do zapytania ofertowego nr ref. ZP/16/ZO/2020 niniejszym prosimy Zamawiającego o wprowadzenie zmian w pkt.III, ppkt.5 zapytania, a tym samym w formularzu oferty oraz projekcie umowy:

Obecny zapis: „Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji na zastosowane materiały, produkty lub wyroby i wykonane prace oraz minimum 5 lat rękojmi na wykonane prace – licząc od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego”.

Proponowany zapis: „Zamawiający wymaga udzielenia minimum 5 lat gwarancji na wykonane prace – licząc od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. Na zastosowane przy realizacji robót materiały, produkty lub wyroby Wykonawca przekazuje Zamawiającemu gwarancje producentów i/lub dostawców”..

Odpowiedź na Pytanie 1:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących udzielenia gwarancji i rękojmi. Zapisy treści Zapytania ofertowego pozostają bez zmiany w tym zakresie.


Koordynator
Planu Technicznego
mgr inż. Wiesław Zieliński